

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud. Gorj, cod 210140

fax: 0253.227.280, nr.ord.registrul comertului J 18/311/2012; cod fiscal RO3026731

cont virament RO 59 RZBR 0000 06001465 2248, Raiffeisen Bank – Targu Jiu

web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro



DEPARTAMENT ACHIZITII PENTRU
ACTIVITATEA ENERGETICA
SERVICIUL ACHIZITII LUCRĂRI ȘI SERVICII
Str. Republicii, bl. 22, Tg. - Jiu, jud. Gorj
Tel. 0372819789, fax 0253/ 223 248

469 / 19.01.2017

ANUNT

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. este interesata sa achizitioneze *„Servicii de calibrare - verificare metrologica contori static trifazati de energie electrica activa ” pentru Sucursala Electrocentrale Rovinari.*

In acest sens, vă rugăm să ne transmiteți, oferta dumneavoastră pentru serviciul menționat.

Documente anexate prezentei invitații sunt: **Caiet de sarcini nr. 2558/12.12.2016**, modelul de formular de oferta .

1. Obiectul contractului : *„Servicii de calibrare - verificare metrologica contori static trifazati de energie electrica activa ” pentru Sucursala Electrocentrale Rovinari*

2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică: **“achizitie directă”**. *Cu etapa de negociere .*

Runde de negociere: La ședința de deschidere va avea loc o rundă de negociere a ofertei financiare, pentru stabilirea ofertei finale.

Ofertantul va fi reprezentat de persoane împuternicite pentru negocierea ofertei. In caz de nereprezentare se va negocia prin mijloace electronice.

3. Sursa de finanțare: surse proprii / valoarea estimata este de **990,15 lei** fără TVA.

4. Oferta depusă de dumneavoastră trebuie să cuprindă, următoarele :

- propunerea tehnică se va elabora astfel încât, aceasta să respecte în totalitate cerințele prevăzute în caietul de sarcini nr. **2558/12.12.2016**


- propunerea financiară (formularul de ofertă și anexa 1) se va elabora, astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț, precum și alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul achiziției.

Ofertantul trebuie sa indeplineasca cerintele **Caietului de sarcini nr. 2558/12.12.2016**, in caz contrar oferta va fi respinsă .

5. Limba de redactare a ofertei: **română**.
6. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 de zile.
7. Termenul de prestare al serviciului: pana la data de 31.12.2017 .
8. Prețul va fi exprimat în lei/ serviciu, fără T.V.A.
Criteriul de atribuire este “ **prețul cel mai scăzut** ”.
9. Termenul comercial în care se va încheia achiziția este: **comanda**.
10. Adresa la care se depune oferta: Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. – pentru Direcția Achiziții, localitatea Tg. Jiu, cod 210132, **str. Alexandru Ioan Cuza nr. 5, Targu Jiu, jud. Gorj - Registratura, fax 0253 223 248 sau e-mail emilia.blaga@ceoltenia.ro**.
11. Data limită pentru transmiterea ofertei:/...../2017, ora²⁷.....⁰¹.....^{12⁰⁰}
12. Data de deschidere a ofertei :/...../2017, ora.....²⁷.....⁰¹.....^{13⁰⁰}
13. Modalități de plată: ordin de plată sau alte modalități legale, în termen de 60 de zile de la înregistrarea facturii la achizitor.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la telefon 0372/ 819 789, persoana de contact Emilia Blaga.

SEF DEPARTAMENT ACHIZITII PENTRU
ACTIVITATEA ENERGETICA,
Dumitru MOCIOI



ŞEF SERVICIU ACHIZITII LUCRĂRI - SERVICII PENTRU
ACTIVITATEA ENERGETICA
Leliana Tatiana DUMA



RESPONSABIL PROCEDURĂ,
Emilia BLAGA



MODELE DE FORMULARE

FORMULAR NR. 1

FORMULAR DE OFERTĂ

Operator economic

.....

(denumirea/numele)

Către.....

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Domnilor,

1.Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului

.....
(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să prestăm/

.....(denumirea serviciului), pentru suma de(suma în litere și în cifre, precum și moneda ofertei), plătită după recepția lucrărilor, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de(suma în litere și în cifre).

2.Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să executăm serviciile în graficul de timp anexat.

3.Ne angajăm să menținem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4.Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5.Precizăm că:

☐ depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";

☐ nu depunem ofertă alternativă.

(Se bifează opțiunea corespunzătoare.)

6.Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire (daca este cazul).

7.Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data __/__/____

....., (semnătură), în calitate delegal autorizat să semnez oferta pentru și în numele(denumirea/numele operatorului economic)

OFERTANT,

.....

(semnătura autorizat)

FORMULAR NR. 2

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTĂ

ANEXA NR.1

„Servicii de calibrare - verificare metrologica contori static trifazati de energie electrica activa ” pentru Sucursala Electrocentrale Rovinari

Nr crt	Denumire	serie/caracteristici	Nr. Buc.	Pret unitar lei, fara TVA	Valoare totala lei, fara TVA
0	1	2	3	4	5(3x4)
1	Contor de energie electrica, trifazat, pentru masurarea energiei electrice active	Serii: 02736918, 02721021, 02721020, 02721022/ AM RO 133/2006 producator Elster; tip Alpha A1800 CL.0,5S, 24kV/100V; 10kA/5A;3 sisteme U=3x(57,7 ...200)/(100...346)V; I=5A, I _{max} =20A,frecventa 50Hz;	4		
2	Contor de energie electrica, trifazat, pentru masurarea energiei electrice active	Serie: 02721023/ AM RO 133/2006 producator Elster; tip Alpha A1800 CL.0,2S, 400kV/100V; 600A/1A;3 sisteme U=3x(57,7 ...200)/(100...346)V; I=1A, I _{max} =20A,frecventa 50Hz;	1		
3	Contor de energie electrica, trifazat, pentru masurarea energiei electrice active	Serie: 00115037/ AM RO 170/2000 producator ABB ; tip Alpha AIN 500 CL.0,2S, U=3x58/100V, I=0,01-2A,frecventa 50Hz;	1		
4	Contor de energie electrica, trifazat, pentru masurarea energiei electrice active	Serii: 02682532, 02682531/ AM RO 312/2003 producator Elster; tip Alpha Power A1R+ CL.0,5S, 3 sisteme, I _n = 5A, I _{max} = 20A; U=3x {98-307)/(166-528)V, frecventa 50Hz;	2		
TOTAL VALOARE LEI fara TVA					

OFERTANT,

.....
(semnătura autorizată)

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.



SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud. Gorj, cod 210140
fax: 0253.227.280, nr.ord.registrul comertului J 18/311/2012; cod fiscal RO30267310
cont virament RO 59 RZBR 0000 06001465 2248, Raiffeisen Bank – Targu Jiu
web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro



Sucursala Electrocentrale Rovinari
Compartiment Metrologie
Telefon: 0372539359/0253372603 int. 6159
Fax: 0253371590

Nr. 2558/ 12.12.2016

Aprobat,
Director
ION PISC

CAIET DE SARCINI achizitie Servicii de calibrare Cod CPV - 50433000 – 9 pentru anul 2017

1. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI:

Caietul de sarcini contine: caracteristicile tehnice, conditiile de calitate si garantie necesare pentru achizitionarea urmatoarelor servicii: ***verificare metrologica contori static trifazati de energie electrica activa*** « cod CPV: 50433000-9 cu denumirea „Servicii de calibrare”.

2. SCOPUL ACHIZITIEI:

Achizitia acestor servicii, este necesara pentru verificarea metrologica periodica a mijloacelor de masurare utilizate in domeniul de interes public, periodicitate stabilita de „Lista oficiala a mijloacelor de masurare supuse controlului metrologic legal L.O.-2012 din 15.05.2012”

3. DOCUMENTATIA DE REFERINTA:

- „Lista oficiala a mijloacelor de masurare supuse controlului metrologic legal L.O.-2012 din 15.05.2012”;
- „Ordonanta nr.20/1992 privind activitatea de metrologie”;
- „Hotararea nr.1660/2005 privind aprobarea unor instructiuni de metrologie legala”;
- SR EN ISO CEI 17025:2005 ”Cerinte generale pentru competenta laboratoarelor de incercari si etalonari”.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.



SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud. Gorj, cod 210140
fax: 0253.227.280, nr.ord.registrul comertului J 18/311/2012; cod fiscal RO30267310
cont virament RO 59 RZBR 0000 06001465 2248, Raiffeisen Bank – Targu Jiu
web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro



4. CANTITATEA NECESARA:

Nr crt	Denumire mdm	serie/carcterisitici	Nr. Buc.	Obs.
1	Contor de energie electrica, trifazat, pentru masurarea energiei electrice active	Serii: 02736918, 02721021, 02721020, 02721022/ AM RO 133/2006 producator Elster; tip Alpha A1800 CL.0,5S, 24kV/100V; 10kA/5A;3 sisteme $U=3 \times (57,7 \dots 200) / (100 \dots 346) V$; $I=5A$, $I_{max}=20A$, frecventa 50Hz;	4	*
2	Contor de energie electrica, trifazat, pentru masurarea energiei electrice active	Serie: 02721023/ AM RO 133/2006 producator Elster; tip Alpha A1800 CL.0,2S, 400kV/100V; 600A/1A;3 sisteme $U=3 \times (57,7 \dots 200) / (100 \dots 346) V$; $I=1A$, $I_{max}=20A$, frecventa 50Hz;	1	*
3	Contor de energie electrica, trifazat, pentru masurarea energiei electrice active	Serie: 00115037/ AM RO 170/2000 producator ABB ; tip Alpha AIN 500 CL.0,2S, $U=3 \times 58/100V$, $I=0,01-2A$, frecventa 50Hz;	1	*
4	Contor de energie electrica, trifazat, pentru masurarea energiei electrice active	Serii: 02682532, 02682531/ AM RO 312/2003 producator Elster; tip Alpha Power A1R+ CL.0,5S, 3 sisteme, $I_n=5A$, $I_{max}=20A$: $U=3 \times \{98-307\} / (166-528) V$, frecventa 50Hz;	2	*

5. DURATA/TERMEN DE EXECUTIE/PRESTARE:

Termenul de prestare al serviciilor este de maxim 20 de zile calendaristice de la primirea contorilor in laboratorul furnizorului de servicii. Furnizorul serviciilor va fi instiintat de achizitor cu privire la data demararii verificarilor metrologice- contorii se vor demonta in functie de programul de oprire temporara a blocurilor energetice. Transportul contorilor va fi asigurat de achizitorul serviciului.

6. CONTINUTUL MINIM AL OFERTEI TEHNICE

Documentele prezentate in oferta vor fi emise sau contrasemnate de furnizor (laboratorul autorizat).

Aceasta va cuprinde urmatoarele:

- dovada ca furnizorul este autorizat de Biroul Roman de Metrologie Legala sa efectueze verificarea metrologica pentru mijloacele de masurare descrise anterior;
- durata prestarii serviciului de verificare metrologica.

Daca efectuarea verificarii metrologice, impune anumite conditii, acestea vor fi stipulate in ofertele furnizorilor



7. CERINTE TEHNICE

Un laborator autorizat sa efectueze verificari metrologice periodice este o societate sau organizatie care are implementat standardul SR EN ISO / CEI 17025: 2005 "Cerinte generale pentru competenta laboratoarelor de incercari si etalonari" .

Se va asigura personal calificat si autorizat de executie, inclusiv la interventiile facute in perioada de garantie (daca este cazul).

Executantul isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiile executate si pentru procedurile de executie utilizate.

La finalul verificarilor metrologice, pentru mijloacele de masurare se vor prezenta buletine de verificare metrologica cu decizia *admis sau respins* conform „**Instructiune de metrologie legala I.M.L. 3-05 - Trasabilitatea rezultatelor măsurărilor efectuate cu mijloace de măsurare supuse controlului metrologic legal din 14.12.2005 – art. 17**”.

8. CALITATEA SERVICIILOR:

Prezentul capitol tratează cerințele beneficiarului cu privire la asigurarea calității , protecția mediu, securitatea muncii si situații de urgență de prestator.

Furnizorul serviciilor va trebui sa aiba implementat un sistem de asigurare a calitatii conform SR EN ISO/CEI 17025 "Cerinte generale pentru competenta laboratoarelor de incercari si etalonari".

Prestatorul se obligă să respecte pe tot parcursul serviciului, cerințele documentelor sistemului de management calitate-mediu propriu.

In cazul in care prestatorul subcontracteaza parti din serviciu se obligă să transpună toate aceste cerințe in contractul încheiat.

Beneficiarul va avea dreptul de a efectua audituri privind executia contractului referitor la respectarea cerințelor de calitate si mediu.

Prestatorul va asigura condițiile efectuării de către beneficiar a inspecțiilor, recepțiilor și auditurilor. Beneficiarul comunica în scris, înainte cu 5 zile, perioada de efectuare a auditului.

Verificările și inspecțiile efectuate de către beneficiar nu absolvă prestatorul de realizarea serviciului, conform cerințelor specificate în documentație, și nu exclude o respingere ulterioară de către beneficiar.

Dreptul în continuare al beneficiarului de a inspecta, testa, audita, recepționa și de a respinge produse operații / lucrări până la finalizarea contractuală nu va fi limitat sau respins din motivul că au fost în prealabil inspectate, testate sau recepționate de către acesta, conform clauzelor de mai sus.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.



SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud. Gorj, cod 210140
fax: 0253.227.280, nr.ord.registrul comertului J 18/311/2012; cod fiscal RO30267310
cont virament RO 59 RZBR 0000 06001465 2248, Raiffeisen Bank – Targu Jiu
web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro



8.1. Inspecții și încercări

Pe parcursul execuției serviciului, prestatorul se obligă să efectueze toate inspecțiile și încercările prevăzute în documentația tehnică, procedurile proprii de control, astfel încât să garanteze toate caracteristicile specificate în documentația tehnică, în caietul de sarcini și contract.

Rezultatele sunt consemnate în procese verbale, rapoarte sau alte înregistrări și trebuie date, semnate și aprobate în original.

Prestatorul se obligă:

- să asigure pe tot parcursul derulării contractului, accesul beneficiarului la toate înregistrările privind calitatea;
- să prezinte beneficiarului, înainte de implementare, spre analiză, orice modificare în procedeele de execuție sau în practicile de asigurare privind calitatea;
- să stabilească, la depistarea unei neconformități de către beneficiar, pe parcursul derulării contractului, la recepție și în perioada de garanție, în termen de 48 de ore, soluția pentru tratarea acesteia și termenul pentru aplicarea acesteia;
- să supună aprobării proiectantului și beneficiarului orice cerere de derogare apărută pe parcursul prestării serviciului;
- să suporte toate costurile suplimentare generate de operațiile necesare remedierii neconformităților sau depășirea termenului de execuție.

8.2. Dosarul de calitate al serviciului

Prestatorul are obligația de:

- a întocmi pe parcursul serviciului, toate înregistrările cerute prin documentele aplicabile.
- a asigura indexarea tuturor înregistrărilor și întocmirea listelor aferente fiecărui serviciu astfel încât să evite pierderea trasabilității acestora
- a transmite beneficiarului documentele care atestă calitatea și care vor însoți serviciile executate înainte de organizarea recepției la terminarea serviciilor, respectiv:

Dosarul de calitate al serviciului. Acesta va conține: autorizație persoana juridică de efectuare verificări metrologice, buletine de verificare metrologice emise după prestarea serviciului, rapoartele de neconformitate întocmite de reprezentanții beneficiarului, înregistrări privind calificarea/atestarea/autorizarea personalului, etc.

9. CONFIRMAREA, RECEPȚIA ȘI DECONTAREA SERVICIILOR:

Recepția serviciilor se va face cantitativ și calitativ la sediul SOC. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. – SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI. pentru a stabili conformitatea serviciilor prestate cu cerințele specificate în prezentul caiet de sarcini, prin verificarea completitudinii documentelor și înregistrărilor de calitate solicitate prin contract.

La recepția serviciului, executantul va prezenta:

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.



SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud. Gorj, cod 210140
fax: 0253.227.280, nr.ord.registrul comertului J 18/311/2012; cod fiscal RO30267310
cont virament RO 59 RZBR 0000 06001465 2248, Raiffeisen Bank – Targu Jiu
web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro



Buletinele de verificare metrologica pentru mijloace de masurare verificate.

Pentru neconformitatile aparute la receptie se va proceda astfel:

- la depistarea neconformitatii, beneficiarul transmite raportul de neconformitate furnizorului;

- furnizorul are obligatia ca in termen de 48 de ore de la data sesizarii sa asigure prezenta unui delegat, care impreuna cu reprezentantii beneficiarului sa analizeze neconformitatea si sa stabileasca cauzele;

Daca vreunul din serviciile prestate nu corespund cerintelor tehnice (in urma verificarilor / inspectiilor / incercarilor nu se confirma caracteristicile specificate in propunerea tehnica), achizitorul are dreptul sa il respinga, iar furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului:

a) de a reface serviciul refuzat;

b) de a face toate modificările necesare pentru ca serviciul prestat sa corespunda cerintelor tehnice.

10. MENTIUNI SPECIALE

Orice clarificare necesara va fi solicitata de ofertanti in perioada dinaintea depunerii ofertelor. Lipsa unor astfel de solicitari va constitui un angajament ferm de insusire a tuturor cerintelor caietului de sarcini din partea ofertantilor, cu incadrarea in valoarea ofertata.

Toate documentele justificative vor fi certificate de ofertanti prin semnarea si stampilare.

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul, conform legii de a solicita orice alte clarificari cu privire la ofertele depuse astfel incat adjudecarea ofertei castigatoare sa se faca pe baza tuturor justificarilor prezentate de ofertanti.

Autoritatea contractanta (Sucursala Electrocentrale Rovinari) va notifica in scris , data la care contorii de energie electrica vor fi predati furnizorului.

11. PREVEDERI FINALE

- respectarea tuturor instructiunilor din Caietul de Sarcini este obligatorie pentru toti operatorii economici care au depus oferta;

- nu se accepta oferte tehnice si / sau financiare incomplete;

- autoritatea contractuala isi rezerva dreptul de a respinge orice oferta in situatia in care parametrii tehnici ofertanti sau conditiile economice prezentate sunt inacceptabile sau daca oferta nu respecta intocmai toate cerintele prevazute in Caietul de Sarcini.

Responsabil AQ
Simona Birsan

Responsabil tehnic metrologie
Cristian Predan